

特記仕様書

1. 委託名 中部浄化センター前処理施設清掃業務委託
2. 履行場所 熊本市西区蓮台寺5丁目7番2号
3. 履行期間 契約締結日より平成31年3月22日
4. 目的 前処理施設の処理能力の回復及び機器の摩耗、故障等の防止目的のため、この施設の沈砂槽、投入槽及びし尿貯留槽内の沈砂・夾雑物等を除去するものである。
5. 委託内容
 - 1) 前処理施設の沈砂槽、投入槽及びし尿貯留槽内の沈砂・夾雑物等を除去し、場内の指定された場所に搬入、処分を行う。(図面参照)
 - 2) 高圧洗浄車による沈砂槽、投入槽及びし尿貯留槽内の清掃並びに作業現場の洗浄を行う。
 - 3) 業務は委託期間内に下記のとおり行うものとする。

沈砂槽内の清掃	4回
投入槽内の清掃	4回
し尿貯留槽内の清掃	1回

尚、実施日については、両者協議の上決定するものとする。
 - 4) 排出量

沈砂槽の要排出量	約12.0 m ³
投入槽の要排出量	約3.4 m ³
し尿貯留槽の要排出量	約14.1 m ³
 - 5) 土砂の運搬距離
片道：前処理施設～A系沈砂池 約0.3 km
6. その他

- 1) 受託者は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者（旧第2種酸素欠乏主任者）を明記して、酸素及び硫化水素濃度を作業前と作業中に測定・記録し、測定結果を提出すること。測定機器の有効期間も記録・提出すること。また、各槽に堆積した砂部の排出報告書と貯留槽の作業過程の写真も提出のこと。
(各1部)
- 2) 作業場所及び現況の詳細については、現場説明とする。
- 3) 受託者は、作業の進行状況に応じ写真撮影を行い、編集のうえ作業報告書と共に各1部提出すること。
- 4) 詳細については、本市係員と打ち合わせるものとする。
- 5) 作業は前処理施設の維持管理に支障をきたさないように努めるものとし、また、適切な安全器具を使用し、安全には十分留意して作業を行うこと。