

## 維持補修センター機械警備業務委託に係る質問及び回答

質問	回答
<p>1 カードについて</p> <p>仕様書にはマグネットストライプ式カードとありますが、当社使用のカードでいいでしょうか。</p> <p>個人特定機能: 当社では、カードの裏に個人コードの記載があり、お客様管理にて名前と個人コード管理をして頂いています。</p> <p>カードの必要枚数を教えて下さい。</p>	<p>同等以上の機能を有しているものであれば使用していただけます。</p> <p>問題ありません。</p> <p>50名以上識別できる枚数必要になります(実際には職員数)</p>
<p>2 使用回線について</p> <p>お客様のアナログ回線使用ですが、回線の断線監視が必要か。</p> <p>当社では無線式アダプタとアナログ回線(バックアップ用)で接続し、回線の2重化で行いたいと思いますが可能でしょうか。</p>	<p>監視をしないことで機械警備に支障が生じるのであれば必要になります。</p> <p>同等以上の警備ができるのであれば可能です。</p>
<p>3 報告の義務について</p> <p>当社の報告書(1ヶ月毎)は、カードの管理はお客様にして頂く為、使用者名ではなく、個人番号が記載されています。</p>	<p>個人を識別できるのであれば問題ありません。</p>
<p>4 その他</p> <p>警備開始・解除は建物全体(一括)になりますか、個別警備開始・解除がありますか。</p> <p>自動火災報知機設置有無</p> <p>仕様書図面では現在警備計画が分からない為、現地確認は可能でしょうか。</p>	<p>建物全体になります。</p> <p>火災報知器は必要です。</p> <p>可能です。</p>