

仕様書

1. 購入品名及び数量

品名：防臭キャップ

規格：Φ150 mm用

(参考品：足立建設工業株式会社 防臭王シリーズ)

数量：400 個

2. 納入期限・納入場所

納入期限：令和3年（2021年）7月31日

納入場所：熊本市西区蓮台寺5丁目7-35

上下水道局 維持補修センター（中部浄化センター内）

3. 特記事項

- (1) 既設の取付管への設置撤去が、特殊な機材を使用せずに行えるもの。
- (2) HP管、VU管に対応できるもの。
- (3) その他、本仕様で明示されていない事項で疑義が生じた場合は担当課と協議を行うこと。
- (4) 納入に関しては、保管場所に限りがあるため、複数回（3回以内）に分けて行う。（納入日については、速やかに担当者と納入日時の打ち合わせを行うこと。）

4. 担当課

熊本市上下水道局維持管理部下水道維持課（担当：甲斐）

096-381-6333