

検査項目		単位	水質基準	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質基準項目	気温	℃	-	17.9	19.1	22.8
	水温	℃	-	19.0	20.7	22.6
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4.96	3.75	3.81
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.15	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.05	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13.0	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	9.6	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		88		
蒸発残留物	mg/L	500以下		199		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.2	7.2	7.2	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		88	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	3.1		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		199	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.2	7.2	7.2
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0				
従属栄養細菌	個/mL	2000以下		18		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000007			

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	23.1	29.7	29.4
	電気伝導率	mS/m	-	26.0	25.5	25.6
	カリウム	mg/L	-		5.1	
	カルシウム	mg/L	-		19.8	
	マグネシウム	mg/L	-		9.3	
	総酸度	mg/L	-	3.5		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		58	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.008	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質基準項目	気温	℃	-	19.6	20.0	23.8
	水温	℃	-	19.3	20.2	21.2
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.37	2.45	2.47
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.16	0.17
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.05	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12.9	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.9	8.9	8.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		83	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		195	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.3	7.3	7.3	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		83	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	1.8		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		195	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.3	7.3	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		91	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005			

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	36.1	35.3	35.3
	電気伝導率	mS/m	-	25.0	24.9	25.0
	カリウム	mg/L	-		5.0	
	カルシウム	mg/L	-		17.6	
	マグネシウム	mg/L	-		9.4	
	総酸度	mg/L	-	2.0		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		57	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.008	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質基準項目	気温	℃	-	17.8	19.3	26.0
	水温	℃	-	19.0	20.7	22.5
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3.92	3.75	3.85
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.21	0.21	0.19
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.17	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		20.8	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	15.1	16.0	14.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		74		
蒸発残留物	mg/L	500以下		204		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.4	7.3	7.3	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		0.0005	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		74	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	3.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		204	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.4	7.3	7.3
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0				
従属栄養細菌	個/mL	2000以下		5		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005			

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	8.5	8.3	8.4
	電気伝導率	mS/m	-	26.3	26.0	26.2
	カリウム	mg/L	-		5.6	
	カルシウム	mg/L	-		19.2	
	マグネシウム	mg/L	-		6.4	
	総酸度	mg/L	-	3.9		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		60	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.008	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質基準項目	気温	℃	-	18.2	18.9	26.8
	水温	℃	-	18.8	20.7	22.4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3.24	3.01	3.20
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.27	0.29	0.27
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.18	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		23.6	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	19.5	19.7	18.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		65	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		205	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.6	7.6	7.6	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		0.0005	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		65	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	1.2		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		205	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.6	7.6	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000009			

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	7.6	7.5	7.7
	電気伝導率	mS/m	-	26.4	26.2	26.2
	カリウム	mg/L	-		5.5	
	カルシウム	mg/L	-		16.9	
	マグネシウム	mg/L	-		5.6	
	総酸度	mg/L	-	1.3		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		63	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.010	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水 質 基 準 項 目	気温	℃	-	17.2	18.2	27.0
	水温	℃	-	20.0	21.1	23.1
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.73	1.73	1.73
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.18	0.18
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.07	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		23.8	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	12.0	12.2	12.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		66	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		203	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.5	7.5	7.5	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目 標 値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
独 自 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		66	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	1.4		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		203	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.5	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		10	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
独 自 項 目	硫酸イオン	mg/L	-	32.3	32.3	32.2
	電気伝導率	mS/m	-	26.5	26.6	26.6
	カリウム	mg/L	-		7.0	
	カルシウム	mg/L	-		12.0	
	マグネシウム	mg/L	-		8.7	
	総酸度	mg/L	-	1.6		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		61	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.007	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質基準項目	気温	℃	-	20.6	19.2	25.1
	水温	℃	-	19.3	20.7	23.2
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.66	2.65	2.86
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.16	0.17
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.08	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	ブromホルム	mg/L	0.09以下		0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		20.2	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	13.5	13.8	13.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		78	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		206	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.4	7.4	7.3	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		78	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	2.1		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		206	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.4	7.4	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000005		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	30.5	29.9	28.2
	電気伝導率	mS/m	-	27.5	27.3	27.0
	カリウム	mg/L	-		5.4	
	カルシウム	mg/L	-		17.4	
	マグネシウム	mg/L	-		8.5	
	総酸度	mg/L	-	2.4		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		59	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.014	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質基準項目	気温	℃	-	17.0	18.8	27.0
	水温	℃	-	18.4	20.4	22.0
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.47	2.52	3.40
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.11	0.14
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.03	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11.2	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	8.0	9.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		73	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		173	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.3	7.3	7.2	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		73	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	0.6		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		173	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.3	7.3	7.2
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	21.7	22.2	29.5
	電気伝導率	mS/m	-	22.0	21.8	25.1
	カリウム	mg/L	-		4.2	
	カルシウム	mg/L	-		16.3	
	マグネシウム	mg/L	-		8.0	
	総酸度	mg/L	-	0.7		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		58	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.009	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質基準項目	気温	℃	-	18.8	22.1	29.1
	水温	℃	-	19.4	21.3	21.3
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3.49	3.50	3.49
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.14	0.17
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.04	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12.4	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.5	9.6	9.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		84	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		190	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.1	7.1	7.1	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		84	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	3.2		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		190	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.1	7.1	7.1
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0				
従属栄養細菌	個/mL	2000以下		22		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000007			

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	28.6	28.3	27.7
	電気伝導率	mS/m	-	24.3	24.3	24.7
	カリウム	mg/L	-		4.8	
	カルシウム	mg/L	-		18.2	
	マグネシウム	mg/L	-		9.2	
	総酸度	mg/L	-	3.6		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		59	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.009	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質基準項目	気温	℃	-	14.3	23.2	26.7
	水温	℃	-	17.2	20.6	22.1
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	3.28	3.26	3.48
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.15	0.14	0.13
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下		0.05	
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09 以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下		12.8	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.6	9.8	9.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下		86	
	蒸発残留物	mg/L	500 以下		190	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下		<0.02	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下		<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005 以下		<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH 値	-	5.8 ~ 8.6	7.1	7.2	7.2	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2 以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4 以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下			
	農薬類	-	1 以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1 以下	0.2	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 ~ 100		86	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20 以下	2.3		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02 以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3 以下			
	蒸発残留物	mg/L	30 ~ 200		190	
	濁度	度	1 以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH 値	-	7.5 程度	7.1	7.2	7.2
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度 ~ 0				
従属栄養細菌	個/mL	2000 以下		2		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下		<0.001		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下		<0.01		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000006			

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	31.4	31.7	28.3
	電気伝導率	mS/m	-	25.0	25.4	25.0
	カリウム	mg/L	-		4.9	
	カルシウム	mg/L	-		18.7	
	マグネシウム	mg/L	-		9.5	
	総酸度	mg/L	-	2.6		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		58	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.009	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質基準項目	気温	℃	-	21.0	20.1	23.2
	水温	℃	-	19.5	20.4	21.6
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下		0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	4.80	3.86	4.75
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.05	0.09	<0.05
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下		0.07	
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09 以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下		13.4	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200 以下	8.6	8.8	8.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下		78	
	蒸発残留物	mg/L	500 以下		188	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下				
フェノール類	mg/L	0.005 以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH 値	-	5.8 ~ 8.6	7.5	7.4	7.4	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2 以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下		0.0003	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4 以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下			
	農薬類	-	1 以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1 以下	0.2	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 ~ 100		78	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20 以下	0.9		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02 以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3 以下			
	蒸発残留物	mg/L	30 ~ 200		188	
	濁度	度	1 以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH 値	-	7.5 程度	7.5	7.4	7.4
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度 ~ 0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000 以下		4	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000006		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	7.8	18.8	7.9
	電気伝導率	mS/m	-	23.2	24.0	23.4
	カリウム	mg/L	-		5.2	
	カルシウム	mg/L	-		18.3	
	マグネシウム	mg/L	-		7.9	
	総酸度	mg/L	-	1.0		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		61	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.009	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質基準項目	気温	℃	-	23.0	21.5	24.6
	水温	℃	-	18.5	18.8	20.1
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4.64	4.79	4.87
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.02	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.08	0.09
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		14.1	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.6	11.0	10.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		64	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		201	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.1	7.1	7.1	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		64	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	2.1		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		201	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.1	7.1	7.1
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	12.0	12.0	12.3
	電気伝導率	mS/m	-	22.4	22.7	22.6
	カリウム	mg/L	-		7.0	
	カルシウム	mg/L	-		16.1	
	マグネシウム	mg/L	-		5.9	
	総酸度	mg/L	-	2.4		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		76	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.012	
	ろ過検鏡	-	-	サビ微量		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質基準項目	気温	℃	-	23.6	18.2	26.1
	水温	℃	-	19.5	21.4	23.3
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4.79	4.79	4.80
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.08	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		14.0	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.5	8.6	9.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		75	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		184	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.6	7.6	7.6	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		0.0004	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.3	0.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		75	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	1.3		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		184	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.6	7.6	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0				
従属栄養細菌	個/mL	2000以下		21		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000007			

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	7.9	7.7	8.1
	電気伝導率	mS/m	-	23.2	23.2	23.4
	カリウム	mg/L	-		5.3	
	カルシウム	mg/L	-		18.9	
	マグネシウム	mg/L	-		6.8	
	総酸度	mg/L	-	1.5		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		61	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.009	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質基準項目	気温	℃	-	15.2	19.8	26.2
	水温	℃	-	18.4	22.2	25.6
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	5.19	5.24	5.15
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11.2	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.3	8.7	8.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		65	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		185	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.5	7.5	7.5	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.3	0.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		65	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	1.2		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		185	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.5	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		1	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000029		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	9.2	9.4	9.0
	電気伝導率	mS/m	-	19.8	20.6	21.1
	カリウム	mg/L	-		5.0	
	カルシウム	mg/L	-		16.1	
	マグネシウム	mg/L	-		5.9	
	総酸度	mg/L	-	1.4		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		71	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.008	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質基準項目	気温	℃	-	25.9	22.9	28.0
	水温	℃	-	19.3	21.2	23.1
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4.76	4.78	4.86
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05	<0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.08	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13.9	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.5	8.7	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		75		
蒸発残留物	mg/L	500以下		182		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.5	7.5	7.5	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		0.0004	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		75	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		182	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.5	7.5	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0				
従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000006			

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	7.8	7.7	8.0
	電気伝導率	mS/m	-	23.2	23.3	23.4
	カリウム	mg/L	-		5.3	
	カルシウム	mg/L	-		18.7	
	マグネシウム	mg/L	-		6.8	
	総酸度	mg/L	-	<0.5		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		63	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.009	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質基準項目	気温	℃	-	22.5	21.0	24.5
	水温	℃	-	19.9	21.8	25.7
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.95	2.95	2.95
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.02	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.9	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.0	4.9	5.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		55	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		123	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			
	フェノール類	mg/L	0.005以下			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	-	5.8~8.6	7.8	7.8	7.8
	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		55	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		123	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.8	7.8	7.8
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		7	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	5.6	5.2	5.8
	電気伝導率	mS/m	-	15.5	15.6	15.7
	カリウム	mg/L	-		2.8	
	カルシウム	mg/L	-		11.2	
	マグネシウム	mg/L	-		6.4	
	総酸度	mg/L	-	<0.5		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		52	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.008	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質基準項目	気温	℃	-	25.8	21.4	24.7
	水温	℃	-	18.5	19.7	21.7
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.19	2.22	2.02
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.02	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.4	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.5	5.6	5.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		46	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		120	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	8.0	8.0	8.0	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.3	0.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		46	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		120	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	8.0	8.0	8.0
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		12	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	5.9	5.9	4.6
	電気伝導率	mS/m	-	13.8	13.8	12.7
	カリウム	mg/L	-		2.5	
	カルシウム	mg/L	-		10.9	
	マグネシウム	mg/L	-		4.6	
	総酸度	mg/L	-	<0.5		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		49	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.007	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質基準項目	気温	℃	-	20.8	19.1	21.8
	水温	℃	-	18.1	17.7	23.2
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.83	2.80	2.85
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.12	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.05	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.005	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		0.002	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		15.4	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.1	10.6	10.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		70	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		179	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.7	7.8	7.8	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.3	0.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		70	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		179	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.7	7.8	7.8
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0				
従属栄養細菌	個/mL	2000以下		6		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005			

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/21	2021/5/19	2021/6/16
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	19.7	21.4	19.1
	電気伝導率	mS/m	-	22.4	22.2	22.2
	カリウム	mg/L	-		4.5	
	カルシウム	mg/L	-		15.2	
	マグネシウム	mg/L	-		7.9	
	総酸度	mg/L	-	<0.5		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		57	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.016	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質基準項目	気温	℃	-	18.2	18.4	27.0
	水温	℃	-	17.6	20.5	22.2
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3.21	3.19	3.33
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.16	0.14
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.05	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12.9	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.6	9.7	9.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		86	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		196	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.1	7.1	7.2	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		86	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	1.3		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		196	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.1	7.1	7.2
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		20	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000005			

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	32.6	32.9	30.0
	電気伝導率	mS/m	-	25.5	25.4	25.3
	カリウム	mg/L	-		4.9	
	カルシウム	mg/L	-		18.9	
	マグネシウム	mg/L	-		9.5	
	総酸度	mg/L	-	1.5		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		59	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.008	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質基準項目	気温	℃	-	20.4	20.6	28.8
	水温	℃	-	18.3	21.1	23.9
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.54	2.51	2.66
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.15	0.13
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.05	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13.8	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	13.5	13.7	13.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		90	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		211	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.3	7.2	7.2	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.2	0.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		90	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	1.8		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		211	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.3	7.2	7.2
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		16	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	34.7	34.8	32.8
	電気伝導率	mS/m	-	26.9	27.1	26.8
	カリウム	mg/L	-		5.5	
	カルシウム	mg/L	-		19.0	
	マグネシウム	mg/L	-		10.4	
	総酸度	mg/L	-	2.0		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		59	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.010	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質基準項目	気温	℃	-	20.2	21.5	26.7
	水温	℃	-	15.3	19.5	21.3
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.34	0.33	0.33
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.05	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.02	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		31.9	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	39.1	39.4	39.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		68	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		183	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005	
	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	-	5.8~8.6	8.0	8.0	8.0
	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.2	0.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		68	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		183	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	8.0	8.0	8.0
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		1	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	<2.0	<2.0	<2.0
	電気伝導率	mS/m	-	28.8	29.2	29.6
	カリウム	mg/L	-		1.6	
	カルシウム	mg/L	-		18.6	
	マグネシウム	mg/L	-		5.2	
	総酸度	mg/L	-	<0.5		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		29	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.011	
	ろ過検鏡	-	-	サビ微量		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質基準項目	気温	℃	-	17.2	22.1	26.6
	水温	℃	-	19.4	22.6	25.2
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.34	2.42	2.61
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.14	0.14
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.05	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13.8	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	14.7	14.2	13.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		90	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		208	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.3	7.3	7.3	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.2	0.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		90	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	0.8		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		208	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.3	7.3	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		480	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	
	ペフルオロオクタンスルホン酸及びペフルオロオクタノ酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	35.6	35.3	33.1
	電気伝導率	mS/m	-	26.2	27.3	27.0
	カリウム	mg/L	-		5.5	
	カルシウム	mg/L	-		19.0	
	マグネシウム	mg/L	-		10.4	
	総酸度	mg/L	-	0.9		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		60	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.008	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質基準項目	気温	℃	-	15.5	22.0	27.9
	水温	℃	-	16.4	23.2	25.0
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.005	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.34	2.35	2.35
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	0.19	0.18
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.07	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		31.0	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	9.9	9.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		48	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		203	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005	
	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	-	5.8~8.6	7.8	7.7	7.8
	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		48	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		203	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.8	7.7	7.8
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0				
従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005			

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	29.9	30.1	29.7
	電気伝導率	mS/m	-	25.4	25.5	25.6
	カリウム	mg/L	-		5.2	
	カルシウム	mg/L	-		5.5	
	マグネシウム	mg/L	-		8.2	
	総酸度	mg/L	-	0.6		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		58	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.009	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水 質 基 準 項 目	気温	℃	-	18.0	22.1	28.4
	水温	℃	-	20.4	22.1	24.4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.42	0.43	0.42
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.17	0.17
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.07	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		43.2	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	17.5	17.7	17.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		25	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		177	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005	
	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	-	5.8~8.6	7.9	7.9	7.9
	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		25	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		177	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.9	7.9	7.9
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0				
従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005			

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
独 自 項 目	硫酸イオン	mg/L	-	15.0	15.0	14.8
	電気伝導率	mS/m	-	24.6	24.8	24.9
	カリウム	mg/L	-		2.3	
	カルシウム	mg/L	-		6.3	
	マグネシウム	mg/L	-		2.2	
	総酸度	mg/L	-	0.5		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		44	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.007	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質基準項目	気温	℃	-	20.0	22.5	30.5
	水温	℃	-	19.3	22.1	24.2
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.10	2.12	2.05
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.03	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		17.5	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.3	10.7	10.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		101	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		190	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.9	7.9	7.9	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.2	0.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		101	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		190	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.9	7.9	7.9
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		68	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	0.000006		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	18.9	19.8	18.8
	電気伝導率	mS/m	-	28.9	28.6	29.7
	カリウム	mg/L	-		2.7	
	カルシウム	mg/L	-		23.4	
	マグネシウム	mg/L	-		10.4	
	総酸度	mg/L	-	0.6		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		39	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.013	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質基準項目	気温	℃	-	16.0	23.2	27.6
	水温	℃	-	20.5	22.3	22.9
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.17	0.16	0.17
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.26	0.26	0.26
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.11	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		32.3	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	26.0	26.6	25.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		52	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		171	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	8.2	8.2	8.2	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		52	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		171	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	8.2	8.2	8.2
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		24	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	<2.0	<2.0	<2.0
	電気伝導率	mS/m	-	25.5	26.2	26.2
	カリウム	mg/L	-		3.3	
	カルシウム	mg/L	-		16.2	
	マグネシウム	mg/L	-		2.8	
	総酸度	mg/L	-	<0.5		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		36	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.009	
	ろ過検鏡	-	-	サビ微量		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水 質 基 準 項 目	気温	℃	-	18.4	23.8	27.1
	水温	℃	-	19.4	24.1	26.9
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下		0.005	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.59	0.58	0.65
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.27	0.27	0.26
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下		0.12	
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09 以下		0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下		35.6	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.2	4.2	4.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下		44	
	蒸発残留物	mg/L	500 以下		150	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下		<0.02	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下			
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下		<0.005	
	フェノール類	mg/L	0.005 以下		<0.0005	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3
	pH 値	-	5.8 ~ 8.6	8.3	8.3	8.3
	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2 以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目 標 値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下		0.0003	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4 以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下			
	農薬類	-	1 以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1 以下	0.2	0.4	0.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 ~ 100		44	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20 以下	<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下		<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3 以下			
	蒸発残留物	mg/L	30 ~ 200		150	
	濁度	度	1 以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH 値	-	7.5 程度	8.3	8.3	8.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度 ~ 0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000 以下		2	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下		<0.000005	

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/19	2021/5/17	2021/6/14
独 自 項 目	硫酸イオン	mg/L	-	6.2	6.2	6.6
	電気伝導率	mS/m	-	23.4	23.7	24.0
	カリウム	mg/L	-		0.8	
	カルシウム	mg/L	-		14.2	
	マグネシウム	mg/L	-		2.2	
	総酸度	mg/L	-	<0.5		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		18	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.009	
	ろ過検鏡	-	-	サビ・マンガン微量		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水 質 基 準 項 目	気温	℃	-	18.8	18.8	25.8
	水温	℃	-	18.2	20.5	22.7
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	6.92	7.19	7.03
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.02	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12.3	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.8	10.1	9.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		58	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		198	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.1	7.0	7.1	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.3	0.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		58	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	1.3		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		198	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.1	7.0	7.1
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		3	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
独 自 項 目	硫酸イオン	mg/L	-	6.5	6.7	6.6
	電気伝導率	mS/m	-	20.4	20.6	20.5
	カリウム	mg/L	-		6.2	
	カルシウム	mg/L	-		14.6	
	マグネシウム	mg/L	-		5.3	
	総酸度	mg/L	-	1.5		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		82	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.010	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質基準項目	気温	℃	-	19.7	19.6	29.1
	水温	℃	-	20.1	23.7	27.4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.004	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4.41	4.40	4.36
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.02	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13.4	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.1	7.2	7.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		80	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		205	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	7.0	7.0	7.0	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.2	0.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		80	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	2.9		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		205	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	7.0	7.0	7.0
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0				
従属栄養細菌	個/mL	2000以下		6		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005			

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	12.5	12.4	12.7
	電気伝導率	mS/m	-	24.0	24.2	24.4
	カリウム	mg/L	-		6.1	
	カルシウム	mg/L	-		20.9	
	マグネシウム	mg/L	-		6.8	
	総酸度	mg/L	-	3.3		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		81	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.013	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水 質 基 準 項 目	気温	℃	-	22.5	18.6	28.2
	水温	℃	-	18.5	19.6	21.6
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下		0.004	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	3.29	3.30	3.32
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下		<0.02	
	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09 以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下		0.02	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下		11.5	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.0	5.0	5.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下		45		
蒸発残留物	mg/L	500 以下		161		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下				
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下				
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下				
フェノール類	mg/L	0.005 以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH 値	-	5.8 ~ 8.6	7.2	7.2	7.2	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2 以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目 標 値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4 以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下			
	農薬類	-	1 以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1 以下	0.3	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 ~ 100		45	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20 以下	2.0		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02 以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3 以下			
	蒸発残留物	mg/L	30 ~ 200		161	
	濁度	度	1 以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH 値	-	7.5 程度	7.2	7.2	7.2
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度 ~ 0				
従属栄養細菌	個/mL	2000 以下		18		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下		<0.001		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下		<0.01		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005			

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
独 自 項 目	硫酸イオン	mg/L	-	10.6	10.6	10.7
	電気伝導率	mS/m	-	16.4	16.6	16.6
	カリウム	mg/L	-		5.6	
	カルシウム	mg/L	-		9.7	
	マグネシウム	mg/L	-		5.0	
	総酸度	mg/L	-	2.3		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		79	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.016	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質基準項目	気温	℃	-	21.2	19.6	27.6
	水温	℃	-	17.9	21.9	24.9
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.006	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.10	<0.10	<0.10
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.26	0.24	0.27
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.04	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.10	0.11
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		0.002	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		18.6	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.2	4.4	4.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		52	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		127	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	8.3	8.3	8.3	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.3	0.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		52	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		127	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	8.3	8.3	8.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	7.8	7.8	7.8
	電気伝導率	mS/m	-	18.6	18.7	18.9
	カリウム	mg/L	-		2.1	
	カルシウム	mg/L	-		17.1	
	マグネシウム	mg/L	-		2.2	
	総酸度	mg/L	-	<0.5		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		34	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.008	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。

検査項目		単位	水質基準	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質基準項目	気温	℃	-	16.9	18.1	26.5
	水温	℃	-	17.2	21.3	24.7
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.75	0.76	0.74
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.02	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.004	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.001	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.5	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.6	3.8	3.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		43	
	蒸発残留物	mg/L	500以下		95	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	
pH値	-	5.8~8.6	8.1	8.1	8.2	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	2以下	<0.10	<0.10	<0.10	

検査項目		単位	目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.0002	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0002	
	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			
	農薬類	-	1以下		<0.01	<0.01
	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.3	0.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100		43	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	<0.5		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.001	
	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.001	
	臭気強度(TON)	-	3以下			
	蒸発残留物	mg/L	30~200		95	
	濁度	度	1以下	<0.10	<0.10	<0.10
	pH値	-	7.5程度	8.1	8.1	8.2
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度~0			
	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		57	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.001	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	<0.000005		

検査項目		単位	水質基準・目標値	2021/4/20	2021/5/18	2021/6/15
独自項目	硫酸イオン	mg/L	-	2.4	2.4	2.4
	電気伝導率	mS/m	-	12.3	12.5	12.4
	カリウム	mg/L	-		2.6	
	カルシウム	mg/L	-		10.0	
	マグネシウム	mg/L	-		4.4	
	総酸度	mg/L	-	<0.5		
	溶性ケイ酸	mg/L	-		51	
	総アルカリ度	mg/L	-			
	紫外線吸光度	-	-		0.006	
	ろ過検鏡	-	-	異常なし		

※「<」は未満であることを示す。

※ろ過検鏡の結果表記は残渣等がろ過面の5%未満を「異常なし」、5%以上30%未満を「微量」、30%以上70%未満を「少量」、70%以上を「多量」と表記した。