第４章

給水栓水検査

令和3年度(2021年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑲南田尻まちの広場　　(配水系統：南部送水場系)

	検査項目	水質基準	2021 4/19	2021 5/17	2021 6/14	2021 7/12	2021 8/16	2021 9/13	2021 10/11	2021 11/8	2021 12/13	2022 1/17	2022 2/14	2022 3/7	最高	最低	平均	回数
	気温	(℃)	20.4	20.6	28.8	27.8	21.8	25.5	28.9	18.9	11.1	9.3	16.4	12.8	28.9	9.3	20.2	12
	水温	(℃)	18.3	21.1	23.9	24.3	24.5	25.1	26.5	20.1	14.8	11.1	12.2	12.5	26.5	11.1	19.5	12
水質基準項目	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	12
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	カドミウム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	水銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	セレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ヒ素	0.01mg/L 以下		0.001			0.001			0.002			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	六価クロム	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.54	2.51	2.66	2.73	2.41	0.75	0.82	1.06	0.75	0.96	0.77	1.01	2.73	0.75	1.58	12
	フッ素	0.8mg/L 以下	0.15	0.15	0.13	0.17	0.16	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.17	0.13	0.15	12
	ホウ素	1.0mg/L 以下		0.05			0.05			0.06			0.06		0.06	0.05	0.06	4
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	クロロホルム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭素酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004	4
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ブロモホルム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	亜鉛	1.0mg/L 以下		0.02			0.03			0.01			<0.01		0.03	<0.01	0.02	4
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	ナトリウム	200mg/L 以下		13.8			13.9			14.9			15.3		15.3	13.8	14.5	4
	マンガン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩化物イオン	200mg/L 以下	13.5	13.7	13.5	13.5	13.9	16.7	18.0	17.8	19.3	18.1	18.5	17.6	19.3	13.5	16.2	12
	Ca,Mg 等(硬度)	300mg/L 以下		90			90			94			95		95	90	92	4
	蒸発残留物	500mg/L 以下		211			211			205			205		211	205	208	4
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02						<0.02			<0.02				<0.02	3
	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	2-MIB	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005						<0.005			<0.005				<0.005	3
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005						<0.0005			<0.0005				<0.0005	3
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4	12
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	検査項目	目標値																
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ウラン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ニッケル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	トルエン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008						<0.008								<0.008	2
	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	農薬類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	7
	残留塩素	1mg/L 以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	Ca,Mg 等(硬度)	10 ～ 100mg/L		90			90			94			95		95	90	92	4
	マンガン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	遊離炭酸	20mg/L 以下	1.8														1.8	1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭気強度	3 以下																0
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L		211			211			205			205		211	205	208	4
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	pH値	7.5 程度	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4	12
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0					-1.2										-1.2	1
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		16			12			12			2		16	2	11	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	PFOS,PFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005					<0.000005			<0.000005	4

独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	34.7	34.8	32.8	32.6	34.8	41.4	41.4	39.2	41.4	39.9	40.8	39.5	41.4	32.6	37.8	12
	電気伝導率	(mS/m)	26.9	27.1	26.8	26.6	27.0	28.2	28.6	28.3	28.8	28.8	29.0	28.7	29.0	26.6	27.9	12
	カリウム	(mg/L)		5.5			5.5			6.4			6.6		6.6	5.5	6.0	4
	カルシウム	(mg/L)		19.0			18.8			18.6			18.6		19.0	18.6	18.8	4
	マグネシウム	(mg/L)		10.4			10.4			11.4			11.8		11.8	10.4	11.0	4
	総酸度	(mg/L)	2.0														2.0	1
	溶性ケイ酸	(mg/L)		59													59	1
	総アルカリ度	(mg/L)					63										63	1
	E260	—		0.010													0.010	1
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし					-	4

令和3年度(2021年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑳雁回公園　　(配水系統：新系)

	検査項目	水質基準	2021 4/19	2021 5/17	2021 6/14	2021 7/12	2021 8/16	2021 9/13	2021 10/11	2021 11/8	2021 12/13	2022 1/17	2022 2/14	2022 3/7	最高	最低	平均	回数
	気温	(℃)	20.2	21.5	26.7	28.5	21.3	23.0	27.0	17.7	10.3	7.6	13.7	10.3	28.5	7.6	19.0	12
	水温	(℃)	15.3	19.5	21.3	23.2	23.2	24.1	24.0	18.3	13.4	9.1	9.7	9.6	24.1	9.1	17.6	12
水質基準項目	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	12
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	カドミウム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	水銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	セレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	鉛	0.01mg/L 以下		0.002			0.002			0.002			<0.001		0.002	<0.001	0.002	4
	ヒ素	0.01mg/L 以下		0.002			0.002			0.002			0.002				0.002	4
	六価クロム	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.32	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.34	0.31	0.32	12
	フッ素	0.8mg/L 以下	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	12
	ホウ素	1.0mg/L 以下		0.05			0.05			0.05			0.05				0.05	4
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	12
	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	クロロホルム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭素酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004	4
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ブロモホルム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	亜鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	鉄	0.3mg/L 以下		0.02			0.03			0.02			0.03		0.03	0.02	0.03	4
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	ナトリウム	200mg/L 以下		31.9			32.2			32.3			32.4		32.4	31.9	32.2	4
	マンガン	0.05mg/L 以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	200mg/L 以下	39.1	39.4	39.0	39.9	39.1	39.3	39.6	38.6	39.8	39.2	39.8	38.7	39.9	38.6	39.3	12
	Ca,Mg 等(硬度)	300mg/L 以下		68			68			68			68				68	4
	蒸発残留物	500mg/L 以下		183			183			171			169		183	169	177	4
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02													<0.02	1
	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	2-MIB	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005													<0.005	1
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005													<0.0005	1
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0			8.0	12
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	検査項目	目標値																
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ウラン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ニッケル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	トルエン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008						<0.008								<0.008	2
	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	農薬類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	7
	残留塩素	1mg/L 以下	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	12
	Ca,Mg 等(硬度)	10 ～ 100mg/L		68			68			68			68				68	4
	マンガン	0.01mg/L 以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸	20mg/L 以下	<0.5														<0.5	1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭気強度	3 以下																0
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L		183			183			171			169		183	169	177	4
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	pH値	7.5 程度	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0			8.0	12
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0					-0.3										-0.3	1
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		1			3			0			0		3	0	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	PFOS,PFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005					<0.000005			<0.000005	4

独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0			<2.0	12
	電気伝導率	(mS/m)	28.8	29.2	29.6	29.5	29.6	29.7	29.8	29.6	29.7	29.7	29.9	29.7	29.9	28.8	29.6	12
	カリウム	(mg/L)		1.6			1.5			1.6			1.6		1.6	1.5	1.6	4
	カルシウム	(mg/L)		18.6			18.6			18.7			18.7		18.7	18.6	18.7	4
	マグネシウム	(mg/L)		5.2			5.2			5.2			5.3		5.3	5.2	5.2	4
	総酸度	(mg/L)	<0.5														<0.5	1
	溶性ケイ酸	(mg/L)		29													29	1
	総アルカリ度	(mg/L)					81										81	1
	E260	—		0.011													0.011	1
	ろ過検鏡	—	サビ微量			サビ少量			サビ少量			サビ微量					-	4

令和3年度(2021年度) 給水栓水毎月検査結果 ㉑赤見公民館　　(配水系統：南部送水場系)

	検査項目	水質基準	2021 4/19	2021 5/17	2021 6/14	2021 7/12	2021 8/16	2021 9/13	2021 10/11	2021 11/8	2021 12/13	2022 1/17	2022 2/14	2022 3/7	最高	最低	平均	回数
	気温	(℃)	17.2	22.1	26.6	28.3	21.3	24.2	27.4	18.3	10.0	8.8	9.6	7.6	28.3	7.6	18.5	12
	水温	(℃)	19.4	22.6	25.2	26.4	25.8	27.2	26.5	21.6	17.0	14.3	14.4	15.2	27.2	14.3	21.3	12
水質基準項目	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	12
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	カドミウム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	水銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	セレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ヒ素	0.01mg/L 以下		0.001			0.001			0.002			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	六価クロム	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.34	2.42	2.61	2.66	2.50	0.70	0.94	0.97	1.40	1.60	1.75	1.74	2.66	0.70	1.80	12
	フッ素	0.8mg/L 以下	0.14	0.14	0.14	0.17	0.16	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.16	0.17	0.14	0.15	12
	ホウ素	1.0mg/L 以下		0.05			0.05			0.06			0.05		0.06	0.05	0.05	4
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	クロロホルム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭素酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004	4
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ブロモホルム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	亜鉛	1.0mg/L 以下		0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	ナトリウム	200mg/L 以下		13.8			13.7			15.0			14.3		15.0	13.7	14.2	4
	マンガン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩化物イオン	200mg/L 以下	14.7	14.2	13.8	13.7	13.0	16.8	17.3	18.0	16.8	16.0	15.4	15.2	18.0	13.0	15.4	12
	Ca,Mg 等(硬度)	300mg/L 以下		90			89			94			92		94	89	91	4
	蒸発残留物	500mg/L 以下		208			208			206			198		208	198	205	4
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02													<0.02	1
	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	2-MIB	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005													<0.005	1
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005													<0.0005	1
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4	12
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	検査項目	目標値																
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ウラン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ニッケル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	トルエン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008						<0.008								<0.008	2
	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	農薬類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	7
	残留塩素	1mg/L 以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	Ca,Mg 等(硬度)	10 ～ 100mg/L		90			89			94			92		94	89	91	4
	マンガン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	遊離炭酸	20mg/L 以下	0.8														0.8	1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭気強度	3 以下																0
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L		208			208			206			198		208	198	205	4
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	pH値	7.5 程度	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4	12
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0					-1.1										-1.1	1
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		480			92			46			22		480	22	160	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	PFOS,PFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005					<0.000005			<0.000005	4

独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	35.6	35.3	33.1	33.3	34.3	41.9	40.5	39.5	38.2	36.9	36.8	36.7	41.9	33.1	36.8	12
	電気伝導率	(mS/m)	26.2	27.3	27.0	26.8	26.8	28.3	28.4	28.4	28.1	28.0	27.6	27.7	28.4	26.2	27.6	12
	カリウム	(mg/L)		5.5			5.4			6.4			5.9		6.4	5.4	5.8	4
	カルシウム	(mg/L)		19.0			18.7			18.5			18.7		19.0	18.5	18.7	4
	マグネシウム	(mg/L)		10.4			10.3			11.5			10.9		11.5	10.3	10.8	4
	総酸度	(mg/L)	0.9														0.9	1
	溶性ケイ酸	(mg/L)		60													60	1
	総アルカリ度	(mg/L)					63										63	1
	E260	—		0.008													0.008	1
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし					—	4

令和3年度(2021年度) 給水栓水毎月検査結果 ㉒杉上地域コミュニティセンター　　(配水系統：高系)

	検査項目	水質基準	2021 4/19	2021 5/17	2021 6/14	2021 7/12	2021 8/16	2021 9/13	2021 10/11	2021 11/8	2021 12/13	2022 1/17	2022 2/14	2022 3/7	最高	最低	平均	回数
	気温	(℃)	15.5	22.0	27.9	28.5	21.7	26.0	27.7	19.3	10.8	7.9	9.9	8.7	28.5	7.9	18.8	12
	水温	(℃)	16.4	23.2	25.0	26.1	25.0	27.1	25.8	18.3	13.2	7.6	11.6	10.5	27.1	7.6	19.2	12
水質基準項目	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	12
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	カドミウム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	水銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	セレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ヒ素	0.01mg/L 以下		0.005			0.005			0.005			0.005				0.005	4
	六価クロム	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.34	2.35	2.35	2.37	2.36	2.36	2.39	2.36	2.36	2.37	2.38	2.36	2.39	2.34	2.36	12
	フッ素	0.8mg/L 以下	0.20	0.19	0.18	0.21	0.20	0.20	0.20	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	0.18	0.20	12
	ホウ素	1.0mg/L 以下		0.07			0.07			0.08			0.07		0.08	0.07	0.07	4
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	12
	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	クロロホルム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭素酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004	4
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ブロモホルム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	亜鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	ナトリウム	200mg/L 以下		31.0			31.2			31.4			31.2		31.4	31.0	31.2	4
	マンガン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩化物イオン	200mg/L 以下	9.7	9.9	9.6	9.9	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.5	9.9	9.5	9.7	12
	Ca,Mg 等(硬度)	300mg/L 以下		48			48			48			47		48	47	48	4
	蒸発残留物	500mg/L 以下		203			206			188			182		206	182	195	4
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02													<0.02	1
	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	2-MIB	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005													<0.005	1
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005													<0.0005	1
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	12
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	検査項目	目標値																
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ウラン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ニッケル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	トルエン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008						<0.008								<0.008	2
	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	農薬類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	7
	残留塩素	1mg/L 以下	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	12
	Ca,Mg 等(硬度)	10 ～ 100mg/L		48			48			48			47		48	47	48	4
	マンガン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	遊離炭酸	20mg/L 以下	0.5														0.5	1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭気強度	3 以下																0
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L		203			206			188			182		206	182	195	4
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	pH値	7.5 程度	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	12
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0					-1.2										-1.2	1
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		0			10			2			0		10	0	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	PFOS,PFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005					<0.000005			<0.000005	4

独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	29.9	30.1	29.7	30.5	29.7	29.7	29.8	29.8	29.5	29.7	29.9	29.4	30.5	29.4	29.8	12
	電気伝導率	(mS/m)	25.4	25.5	25.6	25.6	25.5	25.6	25.6	25.5	25.4	25.6	25.4	25.5	25.6	25.4	25.5	12
	カリウム	(mg/L)		5.2			5.2			5.2			5.2				5.2	4
	カルシウム	(mg/L)		5.5			5.5			5.5			5.4		5.5	5.4	5.5	4
	マグネシウム	(mg/L)		8.2			8.2			8.2			8.2				8.2	4
	総酸度	(mg/L)	0.6														0.6	1
	溶性ケイ酸	(mg/L)		58													58	1
	総アルカリ度	(mg/L)					68										68	1
	E260	—		0.009													0.009	1
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし					-	4

令和3年度(2021年度) 給水栓水毎月検査結果 ㉓碇公民館　　（配水系統：碇系（2021年4月～10月）、南部送水場系（2021年11月～））

	検査項目	水質基準	2021 4/19	2021 5/17	2021 6/14	2021 7/12	2021 8/16	2021 9/13	2021 10/11	2021 11/8	2021 12/13	2022 1/17	2022 2/14	2022 3/7	最高	最低	平均	回数
	気温	(℃)	18.0	22.1	28.4	30.5	21.2	24.8	29.7	20.1	10.3	10.2	12.0	9.7	30.5	9.7	19.8	12
	水温	(℃)	20.4	22.1	24.4	25.9	25.0	28.0	28.7	24.2	18.0	14.3	14.0	14.7	28.7	14.0	21.6	12
水質基準項目	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	12
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	カドミウム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	水銀	0.00005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	セレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ヒ素	0.01mg/L 以下		0.002			0.002			0.002			0.002				0.002	4
	六価クロム	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.42	0.43	0.42	0.43	0.43	0.44	0.43	1.24	0.76	1.00	0.89	1.19	1.24	0.42	0.67	12
	フッ素	0.8mg/L 以下	0.17	0.17	0.17	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.17	0.14	0.15	0.15	0.19	0.14	0.16	12
	ホウ素	1.0mg/L 以下		0.07			0.07			0.06			0.06		0.07	0.06	0.07	4
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	クロロホルム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭素酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004	4
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ブロモホルム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	亜鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	ナトリウム	200mg/L 以下		43.2			43.2			14.7			15.2		43.2	14.7	29.1	4
	マンガン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩化物イオン	200mg/L 以下	17.5	17.7	17.4	17.7	17.2	17.3	17.2	17.0	19.4	18.0	18.2	16.9	19.4	16.9	17.6	12
	Ca,Mg 等（硬度）	300mg/L 以下		25			25			93			95		95	25	60	4
	蒸発残留物	500mg/L 以下		177			189			202			207		207	177	194	4
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02													<0.02	1
	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	2-MIB	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005													<0.005	1
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005													<0.0005	1
	有機物（TOC）	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.9	7.5	7.7	12
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	検査項目	目標値																
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ウラン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ニッケル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	トルエン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008						<0.008								<0.008	2
	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	農薬類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	7
	残留塩素	1mg/L 以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	12
	Ca,Mg 等（硬度）	10 ～ 100mg/L		25			25			93			95		95	25	60	4
	マンガン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	遊離炭酸	20mg/L 以下	<0.5														<0.5	1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭気強度	3 以下																0
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L		177			189			202			207		207	177	194	4
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	pH値	7.5 程度	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.9	7.5	7.7	12
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0					-0.9										-0.9	1
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		0			1			8			10		10	0	5	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01							<0.01	4
	PFOS,PFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005					<0.000005			<0.000005	4

独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	15.0	15.0	14.8	15.1	14.8	15.0	15.1	38.6	41.3	39.8	40.4	38.8	41.3	14.8	25.3	12
	電気伝導率	(mS/m)	24.6	24.8	24.9	24.9	24.8	24.8	24.9	28.2	28.9	28.7	28.8	28.4	28.9	24.6	26.4	12
	カリウム	(mg/L)		2.3			2.3			6.2			6.5		6.5	2.3	4.3	4
	カルシウム	(mg/L)		6.3			6.3			18.5			18.6		18.6	6.3	12.4	4
	マグネシウム	(mg/L)		2.2			2.2			11.2			11.8		11.8	2.2	6.9	4
	総酸度	(mg/L)	0.5														0.5	1
	溶性ケイ酸	(mg/L)		44													44	1
	総アルカリ度	(mg/L)					78										78	1
	E260	—		0.007													0.007	1
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし					-	4

令和3年度(2021年度) 給水栓水毎月検査結果 ㉔尾窪南公民館　　(配水系統：舞原系)

	検査項目	水質基準	2021 4/19	2021 5/17	2021 6/14	2021 7/12	2021 8/16	2021 9/13	2021 10/11	2021 11/8	2021 12/13	2022 1/17	2022 2/14	2022 3/7	最高	最低	平均	回数
	気温	(℃)	20.0	22.5	30.5	29.6	22.5	25.1	29.8	18.5	11.2	8.5	12.6	9.8	30.5	8.5	20.1	12
	水温	(℃)	19.3	22.1	24.2	26.6	26.5	27.6	27.6	22.8	17.2	14.1	13.9	13.5	27.6	13.5	21.3	12
水質基準項目	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	12
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	カドミウム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	水銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	セレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ヒ素	0.01mg/L 以下		0.002			0.002			0.002			0.002				0.002	4
	六価クロム	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.10	2.12	2.05	2.08	1.92	1.89	1.88	1.91	1.93	1.95	1.93	1.90	2.12	1.88	1.97	12
	フッ素	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	<0.05	<0.05	12
	ホウ素	1.0mg/L 以下		0.03			0.03			0.03			0.03				0.03	4
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	クロロホルム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004	4
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ブロモホルム	0.09mg/L 以下		0.001			0.002			0.002			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	亜鉛	1.0mg/L 以下		0.01			<0.01			<0.01			0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	ナトリウム	200mg/L 以下		17.5			17.9			18.2			17.8		18.2	17.5	17.9	4
	マンガン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩化物イオン	200mg/L 以下	10.3	10.7	10.1	10.4	10.0	10.2	10.4	10.0	10.3	10.4	10.6	10.5	10.7	10.0	10.3	12
	Ca,Mg 等(硬度)	300mg/L 以下		101			107			113			106		113	101	107	4
	蒸発残留物	500mg/L 以下		190			198			193			178		198	178	190	4
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02													<0.02	1
	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	2-MIB	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005													<0.005	1
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005													<0.0005	1
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	12
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	検査項目	目標値																
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ウラン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			0.0002			<0.0002		0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			0.002				<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	トルエン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008						<0.008								<0.008	2
	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	農薬類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	7
	残留塩素	1mg/L 以下	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	12
	Ca,Mg 等(硬度)	10 ～ 100mg/L		101			107			113			106		113	101	107	4
	マンガン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	遊離炭酸	20mg/L 以下	0.5														0.5	1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭気強度	3 以下																0
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L		190			198			193			178		198	178	190	4
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	pH値	7.5 程度	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	12
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0					-0.2										-0.2	1
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		68			57			12			5		68	5	36	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	PFOS,PFOA	0.00005mg/L 以下	0.000006			0.000006			<0.000005					0.000006	0.000006	<0.000005	<0.000005	4
独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	18.9	19.8	18.8	19.9	20.3	23.0	23.0	22.0	21.3	20.6	20.3	19.8	23.0	18.8	20.6	12
	電気伝導率	(mS/m)	28.9	28.6	29.7	29.6	29.7	31.8	31.0	30.7	30.2	29.9	29.5	29.2	31.8	28.6	29.9	12
	カリウム	(mg/L)		2.7			2.6			2.7			2.7		2.7	2.6	2.7	4
	カルシウム	(mg/L)		23.4			25.6			26.0			24.4		26.0	23.4	24.9	4
	マグネシウム	(mg/L)		10.4			10.6			11.6			11.0		11.6	10.4	10.9	4
	総酸度	(mg/L)	0.6														0.6	1
	溶性ケイ酸	(mg/L)		39													39	1
	総アルカリ度	(mg/L)					107										107	1
	E260	—		0.013													0.013	1
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし					-	4

令和3年度(2021年度) 給水栓水毎月検査結果 ㉕沈目公民館　　(配水系統：沈目系)

	検査項目	水質基準	2021 4/19	2021 5/17	2021 6/14	2021 7/12	2021 8/16	2021 9/13	2021 10/11	2021 11/8	2021 12/13	2022 1/17	2022 2/14	2022 3/7	最高	最低	平均	回数
	気温	(℃)	16.0	23.2	27.6	28.4	22.0	24.7	27.5	17.4	10.6	7.3	12.5	8.7	28.4	7.3	18.8	12
	水温	(℃)	20.5	22.3	22.9	23.1	24.0	24.5	24.3	21.2	18.6	16.2	16.8	17.6	24.5	16.2	21.0	12
水質基準項目	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	12
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	カドミウム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	水銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	セレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ヒ素	0.01mg/L 以下		0.002			0.002			0.002			0.002				0.002	4
	六価クロム	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.17	0.16	0.17	0.18	0.20	0.18	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.20	0.15	0.17	12
	フッ素	0.8mg/L 以下	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.28	0.26	0.27	12
	ホウ素	1.0mg/L 以下		0.11			0.11			0.11			0.11				0.11	4
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.08	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	12
	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	クロロホルム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭素酸	0.01mg/L 以下		0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004	4
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ブロモホルム	0.09mg/L 以下		0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	亜鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	ナトリウム	200mg/L 以下		32.3			32.1			32.5			32.4		32.5	32.1	32.3	4
	マンガン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩化物イオン	200mg/L 以下	26.0	26.6	25.8	27.1	25.5	27.6	27.4	25.8	26.2	25.8	25.7	26.1	27.6	25.5	26.3	12
	Ca,Mg 等(硬度)	300mg/L 以下		52			51			52			51		52	51	52	4
	蒸発残留物	500mg/L 以下		171			179			166			163		179	163	170	4
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02													<0.02	1
	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	2-MIB	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005													<0.005	1
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005													<0.0005	1
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2			8.2	12
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	検査項目	目標値																
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ウラン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ニッケル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	トルエン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008						<0.008								<0.008	2
	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	農薬類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	7
	残留塩素	1mg/L 以下	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	Ca,Mg 等(硬度)	10 ～ 100mg/L		52			51			52			51		52	51	52	4
	マンガン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	遊離炭酸	20mg/L 以下	<0.5														<0.5	1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭気強度	3 以下																0
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L		171			179			166			163		179	163	170	4
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	pH値	7.5 程度	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2			8.2	12
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0					-0.1										-0.1	1
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		24			42			15			16		42	15	24	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	PFOS,PFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005					<0.000005			<0.000005	4
独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0			<2.0	12
	電気伝導率	(mS/m)	25.5	26.2	26.2	26.2	26.0	26.2	26.4	26.2	26.2	26.1	26.0	26.0	26.4	25.5	26.1	12
	カリウム	(mg/L)		3.3			3.3			3.3			3.3				3.3	4
	カルシウム	(mg/L)		16.2			16.0			16.2			16.0		16.2	16.0	16.1	4
	マグネシウム	(mg/L)		2.8			2.7			2.7			2.7		2.8	2.7	2.7	4
	総酸度	(mg/L)	<0.5														<0.5	1
	溶性ケイ酸	(mg/L)		36													36	1
	総アルカリ度	(mg/L)					86										86	1
	E260	—		0.009													0.009	1
	ろ過検鏡	—	サビ微量			異常なし			異常なし			異常なし					-	4

令和3年度(2021年度) 給水栓水毎月検査結果 ㉖鰐瀬公民館　　(配水系統：本鰐瀬系)

	検査項目	水質基準	2021 4/19	2021 5/17	2021 6/14	2021 7/12	2021 8/16	2021 9/13	2021 10/11	2021 11/8	2021 12/13	2022 1/17	2022 2/14	2022 3/7	最高	最低	平均	回数
	気温	(℃)	18.4	23.8	27.1	30.3	22.0	24.9	28.5	18.1	11.7	7.8	10.6	12.2	30.3	7.8	19.6	12
	水温	(℃)	19.4	24.1	26.9	27.7	27.4	28.7	29.6	22.1	15.3	10.6	11.7	13.0	29.6	10.6	21.4	12
水質基準項目	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	12
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	カドミウム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	水銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	セレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ヒ素	0.01mg/L 以下		0.005			0.005			0.004			0.005		0.005	0.004	0.005	4
	六価クロム	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.59	0.58	0.65	0.62	0.69	0.68	0.63	0.59	0.61	0.61	0.60	0.58	0.69	0.58	0.62	12
	フッ素	0.8mg/L 以下	0.27	0.27	0.26	0.27	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.26	0.27	0.25	0.26	12
	ホウ素	1.0mg/L 以下		0.12			0.12			0.12			0.12				0.12	4
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	クロロホルム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	臭素酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.004			0.004			<0.004			<0.004		0.004	<0.004	<0.004	4
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ブロモホルム	0.09mg/L 以下		0.001			0.003			0.001			<0.001		0.003	<0.001	0.001	4
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	亜鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	ナトリウム	200mg/L 以下		35.6			36.2			35.8			35.6		36.2	35.6	35.8	4
	マンガン	0.05mg/L 以下		<0.001			0.001			0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	塩化物イオン	200mg/L 以下	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.3	4.1	4.1	4.2	4.1	4.0	4.4	4.0	4.2	12
	Ca,Mg 等(硬度)	300mg/L 以下		44			46			45			44		46	44	45	4
	蒸発残留物	500mg/L 以下		150			164			141			139		164	139	149	4
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		<0.02													<0.02	1
	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	2-MIB	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		<0.005													<0.005	1
	フェノール類	0.005mg/L 以下		<0.0005													<0.0005	1
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3			8.3	12
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	検査項目	目標値																
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ウラン	0.002mg/L 以下		0.0003			0.0003			0.0003			0.0003				0.0003	4
	ニッケル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	トルエン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008						<0.008								<0.008	2
	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	農薬類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	7
	残留塩素	1mg/L 以下	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	Ca,Mg 等(硬度)	10 ～ 100mg/L		44			46			45			44		46	44	45	4
	マンガン	0.01mg/L 以下		<0.001			0.001			0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	遊離炭酸	20mg/L 以下	<0.5														<0.5	1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭気強度	3 以下																0
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L		150			164			141			139		164	139	149	4
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	pH値	7.5 程度	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3			8.3	12
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0					0.1										0.1	1
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		2			16			11			2		16	2	8	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	PFOS,PFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005					<0.000005			<0.000005	4

独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	6.2	6.2	6.6	6.7	7.1	7.0	6.6	6.2	6.3	6.3	6.2	6.1	7.1	6.1	6.5	12
	電気伝導率	(mS/m)	23.4	23.7	24.0	24.0	24.3	24.2	24.0	23.7	23.7	23.6	23.6	23.5	24.3	23.4	23.8	12
	カリウム	(mg/L)		0.8			0.8			0.8			0.8				0.8	4
	カルシウム	(mg/L)		14.2			14.6			14.3			14.1		14.6	14.1	14.3	4
	マグネシウム	(mg/L)		2.2			2.3			2.2			2.2		2.3	2.2	2.2	4
	総酸度	(mg/L)	<0.5														<0.5	1
	溶性ケイ酸	(mg/L)		18													18	1
	総アルカリ度	(mg/L)					107										107	1
	E260	—		0.009													0.009	1
	ろ過検鏡	—	サビ・マンガン微量			サビ・マンガン微量			サビ少量、マンガン微量			サビ・マンガン微量					-	4

令和3年度(2021年度) 給水栓水毎月検査結果 ㉗味取公民館　　(配水系統：一木系)

	検査項目	水質基準	2021 4/20	2021 5/18	2021 6/15	2021 7/13	2021 8/17	2021 9/14	2021 10/12	2021 11/9	2021 12/14	2022 1/18	2022 2/15	2022 3/8	最高	最低	平均	回数
	気温	(℃)	18.8	18.8	25.8	30.7	21.7	21.6	29.8	14.2	10.5	8.2	8.8	10.0	30.7	8.2	18.2	12
	水温	(℃)	18.2	20.5	22.7	27.0	22.6	23.8	23.7	19.3	15.9	13.5	14.1	13.6	27.0	13.5	19.6	12
水質基準項目	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	12
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	カドミウム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	水銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	セレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ヒ素	0.01mg/L 以下		<0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	6.92	7.19	7.03	6.53	6.00	5.97	5.69	6.20	6.30	6.24	6.21	6.25	7.19	5.69	6.38	12
	フッ素	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			<0.05	12
	ホウ素	1.0mg/L 以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	4
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	0.07	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	12
	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	クロロホルム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭素酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004	4
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ブロモホルム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	亜鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	ナトリウム	200mg/L 以下		12.3			12.7			12.8			12.7		12.8	12.3	12.6	4
	マンガン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩化物イオン	200mg/L 以下	9.8	10.1	9.8	9.5	9.7	9.8	9.6	9.9	9.8	10.0	9.7	9.7	10.1	9.5	9.8	12
	Ca,Mg 等(硬度)	300mg/L 以下		58			58			60			60		60	58	59	4
	蒸発残留物	500mg/L 以下		198			209			185			183		209	183	194	4
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	2-MIB	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下								<0.005							<0.005	1
	フェノール類	0.005mg/L 以下								<0.0005							<0.0005	1
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	12
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	検査項目	目標値																
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ウラン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ニッケル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	トルエン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008						<0.008								<0.008	2
	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	農薬類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	7
	残留塩素	1mg/L 以下	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	Ca,Mg 等(硬度)	10 ～ 100mg/L		58			58			60			60		60	58	59	4
	マンガン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	遊離炭酸	20mg/L 以下	1.3														1.3	1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭気強度	3 以下																0
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L		198			209			185			183		209	183	194	4
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	pH値	7.5 程度	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	12
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0					-1.5										-1.5	1
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		3			0			0			0		3	0	1	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	PFOS,PFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005					<0.000005			<0.000005	4
独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	6.5	6.7	6.6	6.2	7.0	7.1	7.0	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	6.2	6.9	12
	電気伝導率	(mS/m)	20.4	20.6	20.5	19.8	20.6	20.6	20.2	20.8	20.8	20.9	20.8	20.9	20.9	19.8	20.6	12
	カリウム	(mg/L)		6.2			6.1			6.2			6.1		6.2	6.1	6.2	4
	カルシウム	(mg/L)		14.6			14.7			15.2			15.2		15.2	14.6	14.9	4
	マグネシウム	(mg/L)		5.3			5.2			5.2			5.3		5.3	5.2	5.3	4
	総酸度	(mg/L)	1.5														1.5	1
	溶性ケイ酸	(mg/L)		82													82	1
	総アルカリ度	(mg/L)					52										52	1
	E260	―		0.010													0.010	1
	ろ過検鏡	―	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし					―	4

令和3年度(2021年度) 給水栓水毎月検査結果 ㉘芦原公民館　　(配水系統：大塚系)

	検査項目	水質基準	2021 4/20	2021 5/18	2021 6/15	2021 7/13	2021 8/17	2021 9/14	2021 10/12	2021 11/9	2021 12/14	2022 1/18	2022 2/15	2022 3/8	最高	最低	平均	回数
	気温	(℃)	19.7	19.6	29.1	32.1	22.1	22.5	30.2	16.2	11.8	6.9	10.2	12.0	32.1	6.9	19.4	12
	水温	(℃)	20.1	23.7	27.4	28.0	27.3	29.2	28.8	20.2	14.8	9.7	11.3	12.0	29.2	9.7	21.0	12
水質基準項目	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	12
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	カドミウム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	水銀	0.00005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	セレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ヒ素	0.01mg/L 以下		0.004			0.003			0.003			0.003		0.004	0.003	0.003	4
	六価クロム	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	4.41	4.40	4.36	4.39	4.35	4.22	4.19	4.24	4.30	4.35	4.47	4.48	4.48	4.19	4.35	12
	フッ素	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	12
	ホウ素	1.0mg/L 以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	4
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	クロロホルム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004	4
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ブロモホルム	0.09mg/L 以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	亜鉛	1.0mg/L 以下		0.01			0.01			0.02			0.01		0.02	0.01	0.01	4
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	銅	1.0mg/L 以下		0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム	200mg/L 以下		13.4			13.3			13.4			13.4		13.4	13.3	13.4	4
	マンガン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩化物イオン	200mg/L 以下	7.1	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.2	6.9	7.0	12
	Ca,Mg 等(硬度)	300mg/L 以下		80			79			80			79		80	79	80	4
	蒸発残留物	500mg/L 以下		205			211			201			196		211	196	203	4
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	2-MIB	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下								<0.005							<0.005	1
	フェノール類	0.005mg/L 以下								<0.0005							<0.0005	1
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	12
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	検査項目	目標値																
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ウラン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ニッケル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	トルエン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008						<0.008								<0.008	2
	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	農薬類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	7
	残留塩素	1mg/L 以下	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	Ca,Mg 等(硬度)	10 ～ 100mg/L		80			79			80			79		80	79	80	4
	マンガン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	遊離炭酸	20mg/L 以下	2.9														2.9	1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭気強度	3 以下																0
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L		205			211			201			196		211	196	203	4
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	pH値	7.5 程度	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	12
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0					-1.2										-1.2	1
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		6			4			2			1		6	1	3	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS,PFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005					<0.000005			<0.000005	4

独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	12.5	12.4	12.7	12.6	12.7	12.5	12.4	12.4	12.4	12.4	12.3	12.4	12.7	12.3	12.5	12
	電気伝導率	(mS/m)	24.0	24.2	24.4	24.4	24.0	24.2	24.3	24.2	24.2	24.4	24.1	24.0	24.4	24.0	24.2	12
	カリウム	(mg/L)		6.1			6.1			6.0			6.2		6.2	6.0	6.1	4
	カルシウム	(mg/L)		20.9			20.6			20.9			20.4		20.9	20.4	20.7	4
	マグネシウム	(mg/L)		6.8			6.7			6.7			6.7		6.8	6.7	6.7	4
	総酸度	(mg/L)	3.3														3.3	1
	溶性ケイ酸	(mg/L)		81													81	1
	総アルカリ度	(mg/L)					76										76	1
	E260	—		0.013													0.013	1
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし					—	4

令和3年度(2021年度) 給水栓水毎月検査結果 ㉙西宮原公民館　　(配水系統：西宮原系)

	検査項目	水質基準	2021 4/20	2021 5/18	2021 6/15	2021 7/13	2021 8/17	2021 9/14	2021 10/12	2021 11/9	2021 12/14	2022 1/18	2022 2/15	2022 3/8	最高	最低	平均	回数
	気温	(℃)	22.5	18.6	28.2	32.9	21.9	22.3	29.2	16.6	9.9	6.3	10.2	13.3	32.9	6.3	19.3	12
	水温	(℃)	18.5	19.6	21.6	28.6	24.1	21.8	20.3	18.5	15.7	15.0	13.0	10.3	28.6	10.3	18.9	12
水質基準項目	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	12
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	カドミウム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	水銀	0.00005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	セレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ヒ素	0.01mg/L 以下		0.004			0.003			0.003			0.003		0.004	0.003	0.003	4
	六価クロム	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	3.29	3.30	3.32	3.30	3.36	3.39	3.38	3.35	3.35	3.36	3.37	3.44	3.44	3.29	3.35	12
	フッ素	0.8mg/L 以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	12
	ホウ素	1.0mg/L 以下		<0.02			<0.02			<0.02			0.02		0.02	<0.02	<0.02	4
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	クロロホルム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭素酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004	4
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ブロモホルム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	亜鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	鉄	0.3mg/L 以下		0.02			0.01			0.01			0.02		0.02	0.01	0.02	4
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	ナトリウム	200mg/L 以下		11.5			11.6			11.7			11.6		11.7	11.5	11.6	4
	マンガン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩化物イオン	200mg/L 以下	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.1	5.2	5.0	5.1	12
	Ca,Mg 等(硬度)	300mg/L 以下		45			45			46			46		46	45	46	4
	蒸発残留物	500mg/L 以下		161			179			158			155		179	155	163	4
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	2-MIB	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下								<0.005							<0.005	1
	フェノール類	0.005mg/L 以下								<0.0005							<0.0005	1
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	12
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	検査項目	目標値																
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ウラン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ニッケル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	トルエン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008						<0.008								<0.008	2
	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	農薬類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	7
	残留塩素	1mg/L 以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	Ca,Mg 等(硬度)	10 ～ 100mg/L		45			45			46			46		46	45	46	4
	マンガン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	遊離炭酸	20mg/L 以下	2.0														2.0	1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭気強度	3 以下																0
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L		161			179			158			155		179	155	163	4
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	pH値	7.5 程度	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	12
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0					-1.6										-1.6	1
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		18			11			1			2		18	1	8	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	PFOS,PFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005					<0.000005			<0.000005	4
独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	10.6	10.6	10.7	10.6	10.7	10.7	10.6	10.8	10.7	10.8	10.9	10.9	10.9	10.6	10.7	12
	電気伝導率	(mS/m)	16.4	16.6	16.6	16.6	16.7	16.7	16.7	16.6	16.8	16.9	16.6	16.8	16.9	16.4	16.7	12
	カリウム	(mg/L)		5.6			5.6			5.6			5.6				5.6	4
	カルシウム	(mg/L)		9.7			9.8			9.9			9.9		9.9	9.7	9.8	4
	マグネシウム	(mg/L)		5.0			5.0			5.1			5.1		5.1	5.0	5.1	4
	総酸度	(mg/L)	2.3														2.3	1
	溶性ケイ酸	(mg/L)		79													79	1
	総アルカリ度	(mg/L)					45										45	1
	E260	—		0.016													0.016	1
	ろ過検鏡	—	異常なし			サビ微量			異常なし			異常なし					-	4

令和3年度(2021年度) 給水栓水毎月検査結果 ㉚合志川河川公園　　(配水系統：山本系)

	検査項目	水質基準	2021 4/20	2021 5/18	2021 6/15	2021 7/13	2021 8/17	2021 9/14	2021 10/12	2021 11/9	2021 12/14	2022 1/18	2022 2/15	2022 3/8	最高	最低	平均	回数
	気温	(℃)	21.2	19.6	27.6	34.0	22.2	22.4	31.6	15.3	11.9	9.0	11.0	12.6	34.0	9.0	19.9	12
	水温	(℃)	17.9	21.9	24.9	27.0	25.7	27.7	27.0	20.8	16.2	12.0	12.0	12.2	27.7	12.0	20.4	12
水質基準項目	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	12
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	カドミウム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	水銀	0.0005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	セレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ヒ素	0.01mg/L 以下		0.006			0.006			0.006			0.006				0.006	4
	六価クロム	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	フッ素	0.8mg/L 以下	0.26	0.24	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.24	0.27	12
	ホウ素	1.0mg/L 以下		0.04			0.04			0.04			0.04				0.04	4
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩素酸	0.6mg/L 以下	0.08	0.10	0.11	0.15	0.16	0.16	0.15	0.16	0.13	0.10	0.09	0.08	0.16	0.08	0.12	12
	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	クロロホルム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		0.002			0.002			0.002			0.002				0.002	4
	臭素酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		0.004			0.004			<0.004			<0.004		0.004	<0.004	<0.004	4
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ブロモホルム	0.09mg/L 以下		0.002			0.002			0.002			0.002				0.002	4
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	亜鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	ナトリウム	200mg/L 以下		18.6			18.8			18.9			18.9		18.9	18.6	18.8	4
	マンガン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩化物イオン	200mg/L 以下	4.2	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.4	4.2	4.3	12
	Ca,Mg 等(硬度)	300mg/L 以下		52			52			52			51		52	51	52	4
	蒸発残留物	500mg/L 以下		127			142			119			115		142	115	126	4
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	2-MIB	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下								<0.005							<0.005	1
	フェノール類	0.005mg/L 以下								<0.0005							<0.0005	1
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.4	8.3	8.3	12
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	検査項目	目標値																
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ウラン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ニッケル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	トルエン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008						<0.008								<0.008	2
	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	農薬類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	7
	残留塩素	1mg/L 以下	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	Ca,Mg 等(硬度)	10 ～ 100mg/L		52			52			52			51		52	51	52	4
	マンガン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	遊離炭酸	20mg/L 以下	<0.5														<0.5	1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭気強度	3 以下																0
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L		127			142			119			115		142	115	126	4
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	pH値	7.5 程度	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.4	8.3	8.3	12
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0					0.0										0.0	1
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		2			2			2			0		2	0	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	PFOS,PFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005					<0.000005			<0.000005	4
独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	12
	電気伝導率	(mS/m)	18.6	18.7	18.9	18.9	18.8	18.8	18.8	18.6	18.5	18.6	18.5	18.5	18.9	18.5	18.7	12
	カリウム	(mg/L)		2.1			2.1			2.1			2.1				2.1	4
	カルシウム	(mg/L)		17.1			17.1			17.2			16.8		17.2	16.8	17.1	4
	マグネシウム	(mg/L)		2.2			2.2			2.2			2.1		2.2	2.1	2.2	4
	総酸度	(mg/L)	<0.5														<0.5	1
	溶性ケイ酸	(mg/L)		34													34	1
	総アルカリ度	(mg/L)					78										78	1
	E260	―		0.008													0.008	1
	ろ過検鏡	―	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし					－	4

令和3年度(2021年度) 給水栓水毎月検査結果 ㉛田原坂公園　　(配水系統：木留系)

	検査項目	水質基準	2021 4/20	2021 5/18	2021 6/15	2021 7/13	2021 8/17	2021 9/14	2021 10/12	2021 11/9	2021 12/14	2022 1/18	2022 2/15	2022 3/8	最高	最低	平均	回数
	気温	(℃)	16.9	18.1	26.5	29.6	21.5	21.2	28.6	12.5	9.2	6.3	7.5	10.5	29.6	6.3	17.4	12
	水温	(℃)	17.2	21.3	24.7	26.4	25.1	26.9	26.8	19.3	13.3	9.7	10.8	10.0	26.9	9.7	19.3	12
水質基準項目	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	12
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	12
	カドミウム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	4
	水銀	0.00005mg/L 以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005	4
	セレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ヒ素	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	六価クロム	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	12
	シアン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.75	0.76	0.74	0.74	0.75	0.76	0.75	0.76	0.77	0.76	0.78	0.77	0.78	0.74	0.76	12
	フッ素	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	12
	ホウ素	1.0mg/L 以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	4
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ベンゼン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	クロロホルム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭素酸	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004	4
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ブロモホルム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	亜鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	ナトリウム	200mg/L 以下		6.5			6.5			6.5			6.5				6.5	4
	マンガン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	塩化物イオン	200mg/L 以下	3.6	3.8	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.7	3.6	3.7	3.6	3.8	3.5	3.6	12
	Ca,Mg 等(硬度)	300mg/L 以下		43			43			43			43				43	4
	蒸発残留物	500mg/L 以下		95			103			106			97		106	95	100	4
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下								<0.02							<0.02	1
	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	2-MIB	0.00001mg/L 以下				<0.000001											<0.000001	1
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下								<0.005							<0.005	1
	フェノール類	0.005mg/L 以下								<0.0005							<0.0005	1
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	12
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	12
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12
	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	12
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12

	検査項目	目標値																
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ウラン	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	ニッケル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	4
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	4
	トルエン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下	<0.008						<0.008								<0.008	2
	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	抱水クロラール	0.02mg/L 以下				<0.001					<0.001						<0.001	2
	農薬類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01				<0.01	7
	残留塩素	1mg/L 以下	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
	Ca,Mg 等(硬度)	10 ～ 100mg/L		43			43			43			43				43	4
	マンガン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	遊離炭酸	20mg/L 以下	<0.5														<0.5	1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	臭気強度	3 以下																0
	蒸発残留物	30 ～ 200mg/L		95			103			106			97		106	95	100	4
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10			<0.10	12
	pH値	7.5 程度	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	12
	ランゲリア指数	-1程度 ～ 0					-0.6										-0.6	1
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		57			94			38			2		94	2	48	4
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	4
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	4
	PFOS,PFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005					<0.000005			<0.000005	4

独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4			2.4	12
	電気伝導率	(mS/m)	12.3	12.5	12.4	12.4	12.6	12.4	12.5	12.2	12.3	12.4	12.5	12.4	12.6	12.2	12.4	12
	カリウム	(mg/L)		2.6			2.6			2.6			2.6				2.6	4
	カルシウム	(mg/L)		10.0			10.0			10.0			10.0				10.0	4
	マグネシウム	(mg/L)		4.4			4.4			4.3			4.3		4.4	4.3	4.4	4
	総酸度	(mg/L)	<0.5														<0.5	1
	溶性ケイ酸	(mg/L)		51													51	1
	総アルカリ度	(mg/L)					50										50	1
	E2O	—		0.006													0.006	1
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし					-	4

３　給水栓水農薬類検査概要

給水栓水農薬の検査は、配水系統の末端３１箇所について、水質管理目標設定項目Ｎｏ．１５「農薬類」の対象農薬リストに掲載されている１１４項目のうち、下表の５６項目を測定した。

	農薬類番号	農　薬　名	目標値（mg/L）
1	農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05
2	農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02
3	農04	EPN	0.004
4	農07	アセフェート	0.006
5	農08	アトラジン	0.01
6	農11	アラクロール	0.03
7	農12	イソキサチオン	0.005
8	農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3
9	農16	イプロベンホス（IBP）	0.09
10	農18	インダノファン	0.009
11	農20	エトフェンプロックス	0.08
12	農23	オキシン銅（有機銅）	0.03
13	農25	カズサホス	0.0006
14	農26	カフェンストロール	0.008
15	農28	カルバリル(NAC)	0.02
16	農32	クミルロン	0.03
17	農37	クロルピリホス	0.003
18	農38	クロロタロニル（TPN）	0.05
19	農39	シアナジン	0.001
20	農41	ジウロン（DCMU）	0.02
21	農42	ジクロベニル（DBN）	0.03
22	農48	シハロホップブチル	0.006
23	農49	シマジン（CAT）	0.003
24	農52	シメトリン	0.03
25	農53	ダイアジノン	0.003
26	農57	チウラム	0.02
27	農58	チオジカルブ	0.08
28	農59	チオファネートメチル	0.3
29	農60	チオベンカルブ	0.02
30	農63	トリクロピル	0.006
31	農66	トリフルラリン	0.06
32	農71	ピラゾキシフェン	0.004
33	農74	ピリブチカルブ	0.02
34	農76	フィプロニル	0.0005
35	農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01
36	農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03
37	農80	フェンチオン(MPP)	0.006
38	農81	フェントエート(PAP)	0.007
39	農83	フサライド	0.1
40	農84	ブタクロール	0.03
41	農85	ブタミホス	0.02
42	農86	ブプロフェジン	0.02
43	農88	プレチラクロール	0.05
44	農91	プロピコナゾール	0.05
45	農92	プロピザミド	0.05
46	農95	ベノミル	0.02
47	農100	ペンディメタリン	0.3
48	農101	ベンフラカルブ	0.02
49	農104	ホスチアゼート	0.003
50	農105	マラチオン（マラソン）	0.7
51	農106	メコプロップ(MCPP)	0.05
52	農107	メソミル	0.03
53	農109	メチダチオン(DMTP)	0.004
54	農111	メトリブジン	0.03
55	農112	メフェナセット	0.02
56	農113	メプロニル	0.1

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　① 鹿帰瀬公民館

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/19	2021 6/16	2021 8/18	2021 9/15	2021 11/10	2021 12/15	2022 2/16	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　② 武蔵ヶ丘西公園

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/19	2021 6/16	2021 8/18	2021 9/15	2021 11/10	2021 12/15	2022 2/16	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　③ 島崎一丁目公園

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/18	2021 6/15	2021 8/17	2021 9/14	2021 11/9	2021 12/14	2022 2/15	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　④ 島崎二丁目公園

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/18	2021 6/15	2021 8/17	2021 9/14	2021 11/9	2021 12/14	2022 2/15	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑤ 下田公園

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/18	2021 6/15	2021 8/17	2021 9/14	2021 11/9	2021 12/14	2022 2/15	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑥ 近津公民館

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/19	2021 6/16	2021 8/18	2021 9/15	2021 11/10	2021 12/15	2022 2/16	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑦ 沖西公園

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/18	2021 6/15	2021 8/17	2021 9/14	2021 11/9	2021 12/14	2022 2/15	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑧ 熊本市上下水道局

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/17	2021 6/14	2021 8/16	2021 9/13	2021 11/8	2021 12/13	2022 2/14	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑨ 笛田中央公園

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/17	2021 6/14	2021 8/16	2021 9/13	2021 11/8	2021 12/13	2022 2/14	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑩ 楠北公園

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/19	2021 6/16	2021 8/18	2021 9/15	2021 11/10	2021 12/15	2022 2/16	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑪ 西梶尾公園

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/19	2021 6/16	2021 8/18	2021 9/15	2021 11/10	2021 12/15	2022 2/16	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑫ 葉山自由ヶ丘公園

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/19	2021 6/16	2021 8/18	2021 9/15	2021 11/10	2021 12/15	2022 2/16	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑬ 明徳体育館

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/18	2021 6/15	2021 8/17	2021 9/14	2021 11/9	2021 12/14	2022 2/15	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑭ 鶴羽田公園

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/19	2021 6/16	2021 8/18	2021 9/15	2021 11/10	2021 12/15	2022 2/16	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑮ 小川内公園

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/19	2021 6/16	2021 8/18	2021 9/15	2021 11/10	2021 12/15	2022 2/16	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑯ 白浜公民館

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/19	2021 6/16	2021 8/18	2021 9/15	2021 11/10	2021 12/15	2022 2/16	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑰ 芳野コミュニティセンター

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/19	2021 6/16	2021 8/18	2021 9/15	2021 11/10	2021 12/15	2022 2/16	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑱ 銭塘公園

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/18	2021 6/15	2021 8/17	2021 9/14	2021 11/9	2021 12/14	2022 2/15	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑲ 南田尻まちの広場

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/17	2021 6/14	2021 8/16	2021 9/13	2021 11/8	2021 12/13	2022 2/14	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　⑳雁回公園

単位：mg/L

	検　査　項　目	目標値	2021 5/17	2021 6/14	2021 8/16	2021 9/13	2021 11/8	2021 12/13	2022 2/14	最 高	最 低	平 均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　㉑ 赤見公民館

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/17	2021 6/14	2021 8/16	2021 9/13	2021 11/8	2021 12/13	2022 2/14	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　㉒ 杉上地域コミュニティセンター　　単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/17	2021 6/14	2021 8/16	2021 9/13	2021 11/8	2021 12/13	2022 2/14	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　㉓ 碇公民館

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/17	2021 6/14	2021 8/16	2021 9/13	2021 11/8	2021 12/13	2022 2/14	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　㉔ 尾窪南公民館

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/17	2021 6/14	2021 8/16	2021 9/13	2021 11/8	2021 12/13	2022 2/14	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　㉕ 沈目公民館

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/17	2021 6/14	2021 8/16	2021 9/13	2021 11/8	2021 12/13	2022 2/14	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　㉖ 鰐瀬公民館

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/17	2021 6/14	2021 8/16	2021 9/13	2021 11/8	2021 12/13	2022 2/14	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　㉗ 味取公民館

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/18	2021 6/15	2021 8/17	2021 9/14	2021 11/9	2021 12/14	2022 2/15	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　㉘ 芦原公民館

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/18	2021 6/15	2021 8/17	2021 9/14	2021 11/9	2021 12/14	2022 2/15	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　㉙ 西宮原公民館　　単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/18	2021 6/15	2021 8/17	2021 9/14	2021 11/9	2021 12/14	2022 2/15	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　㉚ 合志川河川公園

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/18	2021 6/15	2021 8/17	2021 9/14	2021 11/9	2021 12/14	2022 2/15	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2

令和3年度（2021年度）給水栓水農薬類検査結果　㉛ 田原坂公園

単位：mg/L

	検査項目	目標値	2021 5/18	2021 6/15	2021 8/17	2021 9/14	2021 11/9	2021 12/14	2022 2/15	最高	最低	平均	回数
農01	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			<0.0004	4
農03	2,4-D（2,4-PA）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農04	EPN	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農07	アセフェート	0.006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	2
農08	アトラジン	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農11	アラクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農12	イソキサチオン	0.005		<0.00005				<0.00005				<0.00005	2
農15	イソプロチオラン（IPT）	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農16	イプロベンホス（IBP）	0.09		<0.0009				<0.0009				<0.0009	2
農18	インダノファン	0.009		<0.00009				<0.00009				<0.00009	2
農20	エトフェンプロックス	0.08		<0.0008				<0.0008				<0.0008	2
農23	オキシン銅（有機銅）	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農25	カズサホス	0.0006		<0.000006				<0.000006				<0.000006	2
農26	カフェンストロール	0.008		<0.00008				<0.00008				<0.00008	2
農28	カルバリル(NAC)	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農32	クミルロン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農37	クロルピリホス	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農38	クロロタロニル（TPN）	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農39	シアナジン	0.001		<0.00001				<0.00001				<0.00001	2
農41	ジウロン（DCMU）	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農42	ジクロベニル（DBN）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農48	シハロホップブチル	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農49	シマジン（CAT）	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農52	シメトリン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農53	ダイアジノン	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農57	チウラム	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農58	チオジカルブ	0.08				<0.0008		<0.0008				<0.0008	2
農59	チオファネートメチル	0.3				<0.003		<0.003				<0.003	2
農60	チオベンカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農63	トリクロピル	0.006				<0.00006		<0.00006				<0.00006	2
農66	トリフルラリン	0.06		<0.0006				<0.0006				<0.0006	2
農71	ピラゾキシフェン	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農74	ピリブチカルブ	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農76	フィプロニル	0.0005				<0.00005		<0.000005				<0.00005	2
農77	フェニトロチオン（MEP）	0.01		<0.0001				<0.0001				<0.0001	2
農78	フェノブカルブ（BPMC）	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農80	フェンチオン(MPP)	0.006		<0.00006				<0.00006				<0.00006	2
農81	フェントエート(PAP)	0.007		<0.00007				<0.00007				<0.00007	2
農83	フサライド	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2
農84	ブタクロール	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農85	ブタミホス	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農86	ブプロフェジン	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農88	プレチラクロール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農91	プロピコナゾール	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農92	プロピザミド	0.05		<0.0005				<0.0005				<0.0005	2
農95	ベノミル	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農100	ペンディメタリン	0.3		<0.003				<0.003				<0.003	2
農101	ベンフラカルブ	0.02				<0.0002		<0.0002				<0.0002	2
農104	ホスチアゼート	0.003		<0.00003				<0.00003				<0.00003	2
農105	マラチオン（マラソン）	0.7		<0.007				<0.007				<0.007	2
農106	メコプロップ(MCPP)	0.05				<0.0005		<0.0005				<0.0005	2
農107	メソミル	0.03				<0.0003		<0.0003				<0.0003	2
農109	メチダチオン(DMTP)	0.004		<0.00004				<0.00004				<0.00004	2
農111	メトリブジン	0.03		<0.0003				<0.0003				<0.0003	2
農112	メフェナセット	0.02		<0.0002				<0.0002				<0.0002	2
農113	メプロニル	0.1		<0.001				<0.001				<0.001	2