

質問に対する回答

業務名：熊本市マンホールポンプ場遠隔監視システム構築業務委託

質問受付日：令和5年（2023年）12月14日 着

掲載・回覧開始日：令和5年（2023年）12月15日 掲載

No.	質問	回答
1	技術提案書に具体的な会社名の記載をしても良いでしょうか。	技術提案書に具体的な会社名の記載は可能です。 入札説明書p.14 第3 技術提案書作成要領のとおり、技術提案書の副本を作成する際は、入札参加者名が容易に特定できる表記（社名等）は避けてください。
2	要求水準書の「単線結線図（参考）」に AC200V と記載されておりますが、全ての盤が AC200V でしょうか。	ポンプ動力用として、基本的に三相200Vで受電しております。 要求水準書 別紙1 No.92（江津2丁目）については、単相100Vで受電しております。