

放射能測定結果一覧

平成24年度

検査地点			配水区	採水日	測定結果		
					ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1	芦原公民館	北区 植木町田底	大塚	6月26日	不検出	不検出	不検出
2	生涯学習センターふれあい広場	北区 植木町岩野	植木中央	6月26日	不検出	不検出	不検出
3	改寄公園	北区 改寄町	北部(改寄)	6月26日	不検出	不検出	不検出
4	北区役所 北部総合出張所	北区 鹿子木町	北部(西梶尾)	6月26日	不検出	不検出	不検出
5	鶴羽田公園	北区 鶴羽田4丁目	北部(鶴羽田)	6月25日	不検出	不検出	不検出
6	葉山自由ヶ丘公園	北区 飛田1丁目	北部(飛田)	6月25日	不検出	不検出	不検出
7	楠北公園	北区 楠5丁目	岩倉山	6月25日	不検出	不検出	不検出
8	石原町公民館	東区 石原2丁目	小山山	6月25日	不検出	不検出	不検出
9	平の山公園	東区 西原1丁目	高遊原	6月25日	不検出	不検出	不検出
10	京町台公園	中央区 京町2丁目	徳王	6月25日	不検出	不検出	不検出
11	花畑公園	中央区 花畑町	立田山	6月26日	不検出	不検出	不検出
12	熊本市上下水道局	中央区 水前寺6丁目	健軍	6月26日	不検出	不検出	不検出
13	沖西公園	西区 春日8丁目	万日山	6月26日	不検出	不検出	不検出
14	上代老人憩いの家	西区 上代3丁目	城山	6月26日	不検出	不検出	不検出
15	沖新高砂まちの広場	西区 沖新町	秋田	6月26日	不検出	不検出	不検出
16	西区役所 河内総合出張所	西区 河内町船津	河内	6月26日	不検出	不検出	不検出
17	白藤下田公園	南区 白藤1丁目	川尻	6月25日	不検出	不検出	不検出
18	大町区公民館	南区 富合町大町	富合東部	6月26日	不検出	不検出	不検出
19	島田多目的生活共同施設	南区 城南町島田	城南中央	6月25日	不検出	不検出	不検出

不検出とは、ヨウ素131・放射性セシウム（セシウム134及び137）が1kgあたり1Bq（ μ Bq/L）未満であることを表す。

管理目標値 : 放射性セシウム（セシウム134及び137）として、1kgあたり10Bq（ μ Bq/L）
 定量下限値 : ヨウ素131・放射性セシウム（セシウム134及び137）として、1kgあたり1Bq（ μ Bq/L）
 測定法 : ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
 検査機関 : 熊本県薬剤師会 医薬品検査センター（業務委託による）